

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@ab.ru, телефон 54-06-28

Отделение по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Крупской, 169, тел. 62-30-78, факс 62-78-72,

E-mail: barn-ond6@sibirrc.mchs.ru, 623078gpn@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 60/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя  
общеобразовательная школа № 103»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,  
в лице директора Копыловой Галины Михайловны

имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Железнодорожного  
района г. Барнаула № 60 от 07.04.2017 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с  
«13» ч.«00» м. по «15» ч.«00» м. «17» апреля 2017 года и с «13» ч.«00» м. по «14» ч.«00» м. «25»  
апреля 2017 года проведена проверка старшим инспектором отделения по Железнодорожному  
району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Скворцовым  
Дмитрием Сергеевичем помещений и территории МБОУ «СОШ № 103» по адресу: г. Барнаул,  
ул. Дёповская, 32

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
совместно с директором МБОУ «СОШ № 103» Копыловой Г.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе  
проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обозначен указатель направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.	п.55 Правил Противопожарного Режима в РФ	01.09.2017	
2.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждения кровли с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.24 Правил Противопожарного Режима в РФ	01.09.2017	
3.	Не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта.	п.55 Правил Противопожарного Режима в РФ	01.09.2017	
4.	В общих коридорах здания не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п.6 Правил Противопожарного Режима в РФ	01.09.2017	

5.	Допущена эксплуатация электросветильника, установленного в подвальном помещении школы, со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п.42в Правил Противопожарного Режима в РФ	01.09.2017	
----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор отделения  
(должность государственного инспектора)  
по Железнодорожному району  
ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Алтайскому краю

Скворцов Д.С.  
(фамилия, инициалы)

" 25 " апреля 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_  
(подпись) директор МБОУ «СОШ № 103»  
(должность)

Копылова Г.М.  
(фамилия, инициалы)

" 25 " апреля 20 17 г.